

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00261/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС", Место нахождения: 199004, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 2-Я В.О., ДОМ 37, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 306/3, ОГРН 1027809256188, ИНН 7825417750, Телефон: +7 8123207067, E-mail: referent@eskarо.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС", Место нахождения: 199004, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 2-Я В.О., ДОМ 37, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 306/3, Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197375, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Маршала Новикова, дом 28 литер И, пом. 8-Н.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтие на основе жидкого калийного стекла, для отделки стен и потолков, внутри зданий и сооружений, расходом от 0,4 кг/м2 до 1,5 кг/м2, при толщине сухого слоя от 0,2 мм до 1,5 мм марок: «W220 Оптимист» (цвета: белый, бежевый, зеленый, синий, бирюзовый, красный, желтый, оранжевый, серый, шоколадный, черный); «Шагренъ Р 810 Оптимист» выпускаемые по ТУ 20.30.22-083-50910635-2020
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола НМ93-067/03-2021 выдан 22.03.2021 испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93, акта анализа состояния производства № 034-СС/02-2021 от 12.02.2021 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94, п.6, метод 1. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Негорючий материал (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ) Приложение. Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.03.2021 по 22.03.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

(подпись)

Федорова Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(фамилия, имя, отчество)